



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51, тел (812) 640-05-65, <https://47.mchs.gov.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Оборонная, д. 51, тел (812) 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приозерского района

(188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Исполкомовская, д.6, тел.: 8(81379)37158)

«27» декабря 2021 г., 14 час. 40 мин. № 2-24-78-155/1/1

(дата и время составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 03.12.2021 № 2-24-78-155, учётный № проверки 78210061000201434712

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) **Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР Приозерского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Зайцевой Светланой Владимировной**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа и/или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Производственного объекта

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

188753, Ленинградская область, Приозерский район, поселок Мичуринское, улица Озерная, 1-А, 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Мичуринский многопрофильный техникум» ИНН 4712005366, юридический адрес: 188753, Ленинградская область, Приозерский район, поселок Мичуринское, улица Озерная, 1-А, 2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с/с филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «14» декабря 2021 года, 09 час. 00 мин.

по «27» декабря 2021 года, 14 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Учебный корпус:				
1.	Отсутствует аварийное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (эвакуационный выход из складских помещений столовой 1 этаж)	Основание: п. 37 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479).	03.10.2022	
2.	Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (помещение архива не отделено противопожарной преградой от др. помещений)	Основание: ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы	03.10.2022	

		противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям»		
Здание общежития:				
3.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (Помещения со 2-го по 5-й этаж).	Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479).	03.10.2022	
4.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре находится в неисправном состоянии (Помещения со 2-го по 5-й этаж).	Основание: ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009 Таблица 2 п. 17	03.10.2022	
5.	Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (помещение библиотеки для хранения книг не отделено противопожарной преградой от др. помещений)	Основание: ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	03.10.2022	
6.	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, менее 1,20 м (ширина пути эвакуации по лестнице, с пятого по второй этаж 1,00 м)	Основание: ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.4.1. Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее:	03.10.2022	

		в) 1,2 м - для остальных зданий, за исключением зданий класса Ф1.3, Ф1.4, Ф5		
7.	Отсутствует аварийное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (1 этаж второй эвакуационный выход).	Основание: п. 37 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479).	03.10.2022	
8.	Пути эвакуации на первом этаже (коридоры гостиницы) не соответствуют требованиям по ширине при двустороннем расположении (ширина коридора 1,40 м, ширина дверного полотна 0,9 м)	Основание: ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 4.3.4 При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между лобьями двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей.	03.10.2022	
Здание гаража:				
9.	Стропила и обрешетка, выполненные из древесины, не подвержены обработке огнезащитными составами (бокс № 19-20, бокс № 13-14, гараж).	Основание: ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.5 Свод правил СП 2.13130.2020	03.10.2022	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приозерского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области
Зайцева Светлана Владимировна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Зайцева Светлана Владимировна - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР Приозерского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, тел: 8(81379)37158

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

*Мухомов Валентин Анатольевич, директор предприятия
по адресу ГБПОУ 10, ЛММ*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«14» часов «40» минут «24» декабря 2011 г.

В.В.В.
(подпись)

ий
ц,
эм
ли)
пее
от
ле п